



Vec

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica, IČO 46 526 307 - vodoprávne povolenie na stavbu: „Robotnícka ubykácia – kanalizačná prípojka + čistiareň odpadových vôd“ k.ú. Kvačany a povolenie na osobitné užívanie vôd

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutie

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa §-u 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §-u 61 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa §-u 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) na základe žiadosti Pozemkového spoločenstva urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica v zastúpení spoločnosťou TZB ProjektIng, s.r.o., Štúrova 4330/31, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 46 526 307 a po vykonanom vodoprávnom konaní v súlade s § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách rozhodol takto:

I. povoľuje

podľa §-u 21 ods. 1, písm. c) zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) Pozemkovému spoločenstvu urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica vypúšťanie splaškových vôd z robotníckej ubykácie k.ú. Kvačany vyčistených na ČOV typu ASIO AS-ANAcomb 10b pre 8-12 EO do vodného toku Kvačianka v k.ú. Kvačany cez existujúce betónové potrubie DN 800 nasledovne:

A. Povolené množstvá vypúšťaných odpadových vôd:

Qpriem = 0,0153 l/s
Q max. hod = 0,110 l/s

Qdeň = 1,32 m³/deň
Qrok = 481,8 m³/rok

B. Povolené hodnoty znečistenia vypúšťaných odpadových vôd:

Ukazovateľ	Koncentračné hodnoty		Bilančné hodnoty
	priem. „p“	max. „m“	
BSK ₅	20 mg/l	40 mg/l	0,026 kg/deň 0,010 t/rok

C. Podmienky pre vypúšťanie odpadových vôd



1. Miesto vypúšťania odpadových vôd: ľavý breh vodného toku Kvačianka prostredníctvom existujúceho betónového odvodňovacieho potrubia DN 800 k.ú. Kvačany

Spôsob vypúšťania odpadových vôd: kontinuálne vypúšťanie

2. Miesto odberu vzoriek: na odtoku z dosadzovacej časti nádrže ČOV
3. Početnosť odberu vzoriek: prvý rok 2 x za rok, vzorka typu „a“, pri splnení limitnej hodnoty na odtoku, je možné v ďalších rokoch vykonávať rozbor jedenkrát ročne
4. Spôsob odberu vzoriek: hodnoty „p“ aj „m“ sa sledujú v bodových vzorkách
5. Spôsob kontroly ukazovateľov: kontroluje sa stanovený limit v ukazovateli BSK₅ v hodnote „p“ do hodnoty „m“. Stanovený limit „p“ môže byť prekročený max. 1 x za 24 mesiacov do stanovenej hodnoty „m“.

Pri predkladaní výsledkov rozborov sa budú brať do úvahy iba výsledky tých analýz, ktorých odber a analýzu vykonalo akreditované laboratórium.

6. Metóda stanovenia sledovaného ukazovateľa:

Odporúčané metódy na určovanie hodnoty ukazovateľa znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách sú uvedené v prílohe č. 3 NV SR č. 269/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Možno použiť aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedá odporúčanej metóde.

7. Spôsob vyhodnotenia merania prietokov a rozborov vzoriek vypúšťaných vôd pre účely evidencie a kontroly:

Zdokumentovať dosiahnutie súladu s povolenými množstvami vypúšťaných odpadových vôd a ustanovenou hodnotou „p“ a „m“.

8. Spôsob, forma a početnosť odovzdávania výsledkov rozborov orgánu štátnej vodnej správy:

V písomnej forme, 1 x za rok orgánu štátnej vodnej správy do 30.1. nasledujúceho roku.

9. Uvedené limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa vzťahuje na súčasné vypúšťanie odpadových vôd a zostávajú v platnosti **do 30.6. 2028.**

Orgán štátnej vodnej správy na základe podanej žiadosti stavebníka min. 2 mesiace pred uplynutím termínu 30.6.2028 môže predĺžiť platnosť povolenia, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie na vypúšťanie odpadových vôd vydané.

II. povoľuje

podľa §-u 26 ods. 3 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v súčinnosti s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) Pozemkovému spoločenstvu urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica vybudovať vodnú stavbu: „**Robotnícka ubykácia – kanalizačná prípojka + čistiareň odpadových vôd**“ k.ú. Kvačany na pozemku parc. č. KN-C 43/1 (KN-E 2997/2), KN-C 624 a KN-C 326/1 (KN-E 124/2 a KN-E 126/2) k.ú. Kvačany v súlade s územným rozhodnutím vydaným Obcou Kvačany č. MsÚ/ÚR 2018/03160-03/Esar zo dňa 13.4.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.5.2018 ako dočasnú stavbu.

Účel a popis stavby:

Splaškové odpadové vody z objektu robotníckej ubykácie budú privádzané do ČOV typu AS – ANAcomb 10b (kapacita 8-12 EO) existujúcou kanalizačnou prípojkou.

ČOV tvorí celoplastová nádrž, rozdelená prepážkami na jednotlivé technologické priestory. Čistiaci efekt je založený na anaeróbnom a aeróbnom čistení odpadových vôd. Súčasťou je dúchadlo, prevzdušňovacie elementy, rozvody vzduchu a nosiče biomasy. Dúchadlo bude umiestnené mimo nádrž v dúchadlovej šachte pri ČOV a bude zapojené do zásuvkového obvodu elektrickej siete. ČOV bude zakrytá odnímateľným PP krytom s tepelnou izoláciou.

Vyčistené vody z ČOV budú gravitačným potrubím PVC DN 250 (d 250 x 5,4 mm) dĺžky 237,0 m odvádzané do existujúceho betónového potrubia DN 800 s vyústením do vodného toku Kvačianka. Na kanalizačnom potrubí splaškových vôd budú osadené revízne šachty RŠ DN 400 v počte 6 ks.

1. Podmienky povolenia:

1. Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica, IČO 46 526 307
2. Povolenie platí dva roky od právoplatnosti tohto rozhodnutia a zaniká ak žiadateľ v tejto lehote nezačne s výstavbou.
3. Stavba je povolená ako **dočasná** do doby vybudovania verejnej kanalizácie v predmetnej lokalite.
4. ČOV zabezpečiť tak, aby v zimnom období nedochádzalo k jej zamŕzaniu.
5. Zabezpečiť kontinuálnu prevádzku ČOV.
6. Počas výstavby a prevádzky ČOV **dôsledne dodržať zásady stanovené v Hydrogeologickom posudku „Kvačany, výmena žumpy za ČOV na parcele 43/1 (KN.C), posúdenie vplyvu na podzemnú vodu a vodárenského zdroja**, ktorú vypracovala spoločnosť HES-CONGEO spol. s r.o., Kostiviarska cesta 4, Banská Bystrica dňa 6.11.2017.

2. Povinnosti stavebníka:

1. Prejednať s orgánom štátnej vodnej správy zmenu projektu, ktorú by bolo potrebné realizovať počas výstavby.
2. Požiadat' správcov podzemných vedení o vytýčenie sietí priamo v teréne a rešpektovať ich stanoviská.
3. Po ukončení výstavby odstrániť prebytočný stavebný materiál a upraviť terén v mieste ČOV. Stavebný odpad likvidovať v súlade so zákonom o odpadoch.
4. ČOV prevádzkovať v súlade s pokynmi výrobcu na prevádzku a údržbu ČOV, ktoré sú súčasťou dodávky ČOV.

5. Ku kolaudačnému konaniu doložiť doklady o spôsobe likvidácie vzniknutého stavebného odpadu.
6. Škody vzniknuté na cudzom majetku počas výstavby je povinný uhradiť stavebník.
7. Pri znečistení štátnej cesty, resp. miestnej komunikácie počas realizácie stavby túto bude potrebné okamžite očistiť.
8. Stavenisko udržiavať v riadnom stave z hľadiska bezpečnosti, hygieny a estetického.
9. Pri zásahu do susedných nehnuteľností a pozemkov bude stavebník povinný rešpektovať podmienky vlastníkov a záväzky z toho vyplývajúcich.
10. Pri kolaudácii doložiť doklad o spôsobe zneškodňovania kalu z ČOV.
11. Po ukončení výstavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o kolaudáciu vodnej stavby.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií

Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš

1. Navrhovaná ČOV a kanalizačná prípojka sa nachádzajú v pásme hygienickej ochrany II. stupňa vodárenského zdroja CH4 Liptovské Kvačany. Žiadame rešpektovanie podmienok z rozhodnutia č. PLVH-996/1984-H zo dňa 22.10.1984, ktorým boli vyhlásené ochranné pásma uvedeného vodárenského zdroja.
2. Dodržať zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a vyhlášky MŽP SR č. 29/2005, ktorou sa Ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov a opatreniach na ochranu vôd, aby pri realizácii a prevádzke navrhovanej stavby nedošlo k ohrozeniu kvality vodárenského zdroja.
3. Žiadame, aby všetky opatrenia a zásady uvedené v hydrogeologickom posudku „Kvačany, Výmena žumpy za ČOV“ posúdenie vplyvu na podzemnú vodu a vodárenské zdroje vypracovanom HES-COMGEO spol. s r.o., Banská Bystrica boli počas výstavby i po jej ukončení dodržané.
4. V záujmovom území stavby sa nachádzajú potrubia verejného vodovodu v správe LVS a.s., Liptovský Mikuláš. Presné trasy našich sietí vytýčime na základe predloženej objednávky. Kontakt Ing. Danek tel. č. 0905 997 903.
5. Križovanie kanalizačnej prípojky s potrubiami v správe LVS a.s., Liptovský Mikuláš žiadame realizovať v zmysle STN.
6. V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k poruchám na potrubiach alebo zariadeniach v správe LVS a.s., Liptovský Mikuláš, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. 044 55 219 92 alebo 0908 916 579. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.
7. Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom prípojky žiadame prizývať zástupcu LVS a.s., Liptovský Mikuláš. Kontakt – p. Kováč tel. č. 0905 850 726.

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Žilina, Technicko – správny úsek pre región Liptov, Liptovský Mikuláš

1. Prípojka bude uložená v súbehu s cestou III/2350 vpravo v **min. vzdialenosti 3,0 m od spevnenej krajnice vozovky.**
2. Pred začatím prác pri ceste stavebník osadí dopr. značenie, odsúhlasené OR PZ ODI Liptovský Mikuláš.
3. V prípade znečistenia cesty sa stavebník zaväzuje priebežne odstraňovať nečistoty, stavebník preberá zodpovednosť za všetky škody vzniknuté tretím osobám z titulu stavebnotechnického stavu cesty.
4. Začatie a ukončenie prác pri ceste oznámi stavebník zástupcovi SC ŽSK – závod Liptov – p. Rezer, tel. 0918 370 178, ktorý po ukončení prác písomne prevezme stavebný úsek cesty.
5. Záručná lehota na práce pri ceste je 60 mesiacov odo dňa písomného prevzatia stavebného

úseku cesty zástupcom správcu komunikácie.

SC ŽSK súhlasí s čiastočnou uzávierkou cesty III/2350 na čas nevyhnutne potrebný pre uloženie prípojky v súbehu s cestou a uvedenie telesa cesty do riadneho stavu.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

1. V plnom rozsahu dodržať stanovisko SC ŽSK Liptovský Mikuláš č. 2/2018/84/tsú-39 zo dňa 30.1.2018 a stanovisko ODI ORPZ LM č. ORPZ-LM-ODI-95-002/2018 zo dňa 15.1.2018.
2. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť, alebo zmeniť stanovené podmienky, ak si to vyžaduje verejný záujem.

Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina

1. V predmetnej lokalite katastra stavby, resp. v jej blízkosti sa nachádzajú nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body.
2. Od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1. m). Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
3. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Liptovský Mikuláš.
4. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
5. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 m na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
6. Zároveň Vás upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

Pre vyznačené záujmové územie nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

1. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
2. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
3. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
4. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vydané. Okrem použitia pre Účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH

1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
2. Pri kolaudácii stavby predložiť doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
3. Prevádzkovateľ stavby zabezpečí pravidelné odstraňovanie kalu z ČOV a jeho odovzdanie oprávnenej osobe na nakladanie s ním.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOPaK

1. Pri výkope zemnej hmoty v blízkosti existujúcich stromov alebo ich skupín postupovať šetrným spôsobom s minimalizovaním poškodenia jednotlivých stromov a ich koreňového systému.
2. V prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné postupovať podľa zákona o ochrane prírody a krajiny § 47 a 48 zákona 543/2002 Z.z.
3. Pri realizácii zemných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie.
4. Po ukončení zemných prác a stavebných prác uviesť terén do upraveného stavu.
5. Kvalita vypúšťanej odpadovej vody z ČOV do recipientu Kvačianky bude zodpovedať ukazovateľom kvality vody podľa prílohy č. 2, časť C nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z.
6. Budovanie výustného objektu v koryte toku Kvačianka odporúčame realizovať mimo obdobia jarného (apríl, máj) a jesenného (október, november) neresenie rýb.
7. Pri zemných prácach vykonať opatrenia na zamedzenie zavlečenia invázných druhov rastlín do okolia riešenej stavby.
8. V prípade zavlečenia invázných druhov rastlín pri zemných prácach do okolia riešenej stavby vykoná stavebník na vlastné náklady ich odstránenie.

SPP – Distribúcia a.s., Bratislava

1. Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.
2. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadňovať existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
4. Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
5. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
6. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
7. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727.
8. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením

plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.

Obec Kvačany

1. ČOV prevádzkovať v zmysle prevádzkových podmienok stanovených výrobcom ČOV.
2. ČOV musí byť vybudovaná v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie.
3. ČOV bude slúžiť na čistenie splaškových odpadových vôd z robotníckej ubykácie č. 507 v Kvačanoch.
4. Pri výstavbe dodržať príslušné bezpečnostné predpisy.
5. Každá zmena projektovej dokumentácie musí byť odsúhlasená príslušným orgánom.
6. Stavba bude realizovaná podľa podmienok záväzného stanoviska č. 2017/0682 zo dňa 21.7.2017 a schválenej projektovej dokumentácie na parcele KN-C 43/1, 624, 2078 v k.ú. Kvačany a za súhlasu vlastníkov parciel, ktoré nie sú vo vlastníctve stavebníka.
7. Stavba ČOV bude zaústená odtokovým potrubím do odtokovej kanalizácie žiadateľa a následne do recipientu potoka Kvačianka.
8. Počas stavby neznečisťovať a nepoškodzovať životné prostredie, pri znečistení alebo poškodení brehového terénu potoka Kvačianka tento uviesť do pôvodného stavu.
9. Stavenisko udržiavať v riadnom stave, neznečisťovať verejné, miestne a obecné komunikácie, chodníky a pozemky.
10. V prípade znečistenia vyčistiť komunikácie, chodníky a pozemky uvedením do pôvodného stavu v deň znečistenia.
11. Stavebný odpad umiestniť v súlade so zákonom o odpadoch.
12. Počas výstavby dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

3. Všeobecné ustanovenia:

1. Súčasťou povolenia je projektová dokumentácia, ktorú vypracoval Ing. Maroš Salva, autorizovaný stavebný inžinier č. oprávnenia 4964*I2 v januári 2018.
2. Hydrogeologický posudok „Kvačany, výmena žumpy za ČOV na parcele 43/1 (KN.C), posúdenie vplyvu na pozemnú vodu a vodárenského zdroja vypracovala spoločnosť HES-CONGEO spol. s r.o., Kostiviarska cesta 4, Banská Bystrica dňa 6.11.2017.
3. Vlastníctvo existujúcej kanalizácie DN 800 bolo dokladované čestným vyhlásením Pozemkového spoločenstva urbarialistov Kvačany zo dňa 18.6.2018.

4. Majetko právne pomery

Stavba: „Robotnícka ubykácia – kanalizačná prípojka + čistiareň odpadových vôd“ k.ú. Kvačany bude realizovaná na pozemkoch parc. č. KN-C 43/1 (KN-E 2997/2), KN-C 624 a KN-C 326/1 (KN-E 124/2 a KN-E 126/2) k.ú. Kvačany. Stavebník k uvedeným pozemkom doložil listy vlastníctva:

KN-C 43/1 (KN-E 2997/2) – LV 407 k.ú. Kvačany

KN-C 624 – LV 1062 k.ú. Kvačany

KN-C 326/1 (KN-E 124/2 a KN-E 126/2) – LV 486 k.ú. Kvačany

K stavbe sa vyjadrili:

Obec Kvačany č. 2017/0681 zo dňa 21.7.2017 a č. 2017/682 zo dňa 21.7.2017, Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany č. CS SVP OZ PN 991/2018/2 zo dňa 24.1.2018, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš č. 491/2018/MH zo dňa 25.1.2018, Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina 4600041884 zo dňa 20.3.2018, Okresný úrad Liptovský

Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH č. OU-LM-OSZP-2018/001380-002-MA zo dňa 22.1.2018, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na životné prostredie č. OU-LM-OSZP-2018/01961-002-Ku zo dňa 2.2.2018, Okresné riaditeľstvo HaZZ Liptovský Mikuláš č. ORHZ-LM1-208-001/2018 zo dňa 6.3.2018, SPP-Distribúcia, a.s., Bratislava č. TD/NS/0220/2018/Hy zo dňa 15.3.2018, Správa ciest ŽSK, Žilina, Technicko správny úsek pre región Liptov č. 2/2018/84/tsú -39 zo dňa 30.1.2018, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Slovak Telekom, a.s., Bratislava č. 6611809426 zo dňa 4.4.2018, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica č. ASMdpS-1-533/2018 zo dňa 21.3.2018, ORANGE SLOVENSKO a.s., Bratislava č. BB-0755/2018 zo dňa 4.4.2018

Námietky účastníkov konania: neboli vznesené

Odôvodnenie

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica v zastúpení spoločnosťou TZB ProjektIng, s.r.o., Štúrova 4330/31, 031 01 Liptovský Mikuláš požiadalo listom zo dňa 18.4.2018 Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy o vodoprávne povolenie stavby: „Robotnícka ubykácia – kanalizačná prípojka + čistiareň odpadových vôd“ k.ú. Kvačany a povolenie na osobitné užívanie vôd.

Orgán štátnej vodnej správy začal k uvedenej žiadosti vodoprávne konanie a pozvánkou č. OU-LM-OSZP-ŠVS 2018/005131 – 002/Li zo dňa 4.5.2018 zvolal vodoprávne konanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutočnilo dňa 4.6.2018 so stretnutím pozvaných na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Orgán štátnej vodnej správy dospel k záveru, že realizáciou stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane ohrozené či obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Počas výstavby prevádzkovania ČOV dôsledne dodržiavať zásady stanovené v Hydrogeologickom posudku „Kvačany, výmena žumpy za ČOV na parcele 43/1 (KN.C), posúdenie vplyvu na podzemnú vodu a vodárenského zdroja a prevádzkového poriadku doloženého výrobcom.

Pre povolenie nakladania s vodami orgán štátnej vodnej správy vychádzal z hydrotechnických výpočtov predloženej projektovej dokumentácie.

Stavebník ku konaniu doložil všetky potrebné doklady.

Správny poplatok podľa položky 60, písm. E., bod 3 zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol uhradený vo výške 50,- €.


Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle §-u 53 a §-u 54 zák. č. 71/1967 Zb. O správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, pokiaľ bol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.




Ing. Miroslav Potančok
vedúci odbor

Doručuje sa

1. TZB ProjektIng, s.r.o., Štúrova 4330/31, 031 01 Liptovský Mikuláš
2. Obec Kvačany, Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica

Vlastníci susedných nehnuteľností – doručuje sa verejnou vyhláškou

Na vedomie:

1. Pozemkové spoločenstva urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica
2. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, ŠSOPaK
3. Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
4. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
5. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
6. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
7. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
8. Správa ciest ŽSK, Technicko správny úsek pre región Liptov, Pod stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
9. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
10. OR PZ, ODI Liptovský Mikuláš, Komenského 841, 031 01 Liptovský Mikuláš
11. Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 73 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Kvačany a správneho orgánu. Súčasne musí byť obcou zverejnené aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej tabuli na mieste, ktorého sa to týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Obec Kvačany

Vyvesené dňa:.....

Zvesené dňa:.....

Otlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Otlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

